



Nya Installationsanvisningar från 11 februari 2019

För avtal som tecknas och ombyggnationer som genomförs fr.o.m. 2019-02-11 gäller nya installationsanvisningar för fjärrvärmerna vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler. Stockholm Exergi arbetar kontinuerligt med installationsanvisningarna så att de är uppdaterade.

De viktigaste förändringarna är:

- På primärsidan ska kulventiler användas.
- Hänsyn ska tas till gällande elsäkerhetslag, fjärrvärmecentral och elanläggning bör placeras i separata utrymmen.
- Rekommenderat ryggingsavstånd och sidledutrymme min 0,9 m resp. 0,7 m till fjärrvärmecentral och dess kringutrustning.
- Fjärrvärmecentral i småhus placeras i fasadskåp eller i utrymme med golvbrunn.
- Konsoler vid flödesgivare placeras 0,2 m – 0,8 m från fläns.
- Temperaturgivare placeras likvärdigt.

Installationsanvisningarna finns publicerade på vår hemsida www.stockholmexergi.se. Klicka på denna länk för att snabbt komma till anvisningen: [Installationsanvisning](#)

Vid eventuella frågor, kontakta Kundservice på tel: 020-31 31 51 eller skicka e-post till kundservice@stockholmexergi.se