

# Nya installationsanvisningar från och med 1 juni 2022

För avtal som tecknas samt för ombyggnationer som genomförs av fjärrvärme och fjärrkyla gäller från och med 1 juni 2022 nya installationsanvisningar.

Anvisningarna för fjärrvärme och fjärrkyla gäller vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärme- och fjärrkylacentraler. Stockholm Exergi arbetar kontinuerligt med att hålla dessa installationsanvisningar uppdaterade.

## De viktigaste förändringarna

Anvisningar för installation av fjärrvärmecentral:

- Övergång till 2 + 1 mätning från 3-punktsmätning.

Anvisningar för installation av fjärrkylacentral:

- Övergång till 2 + 1 mätning från 3-punktsmätning.
- Differenstryck 0,5-6 bar från 0,5-4 bar.
- Endast svetsade kulventiler är tillåtet på primärsida tom mätplats.
- Förtydligande kring kall-/varmhållning och kunds ansvar för installation.

## Ladda ner direkt i mobilen eller från vår hemsida

Installationsanvisningarna kan laddas ner på vår hemsida, [stockholmexergi.se/installator](https://stockholmexergi.se/installator) alternativt via QR-koderna nedan:



Skanna QR-koden ovan för  
installationsanvisning för **fjärrvärme**



Skanna QR-koden ovan för  
installationsanvisning för **fjärrkyla**

## Kontakta oss vid frågor

Ring eller mejla vår Kundservice, 020-31 31 51 eller [kundservice@stockholmexergi.se](mailto:kundservice@stockholmexergi.se)